

Oppsummering vannkvalitet Os kommune

Alle forsyningsområder

mai 2017

Bakteriologisk drikkevannskvalitet

Parameter	Tiltakstype	Grenseverdi pr 100 ml	Antall analyser	Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml)	A	0	29	29
Intestinale enterokokker (ant/100 ml)	A	0	19	19
Koliforme bakterier (ant/100 ml)	B	0	29	29

Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet

Parameter	Tiltakstype	Grenseverdi	Antall analyser	Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l)	B	20	29	2,5
Turbiditet (FNU)	B	4	29	0,2
Surhetsgrad (pH)	C	6,5-9,5	29	7,7

Sted	Dato	Vannbehandlingsanlegg	pH	Turbiditet	Fargetall	Koliforme bakterier	E.Coli	Intestinale enterokokker
Os vba, rentvann	02.05.17	Os	7,3	0,1	2	0	0	0
	09.05.17	Os	7,1	0,1	2	0	0	0
	15.05.17	Os	7,4	0,1	2	0	0	
	23.05.17	Os	7,1	0,1	2	0	0	
	30.05.17	Os	7,1	0,1	2	0	0	0
Os helsestasjon	02.05.17	Os	8	0,11	2	0	0	0
	09.05.17	Os	7,7	0,1	2	0	0	0
	15.05.17	Os	8,1	0,11	2	0	0	
	23.05.17	Os	7,9	0,11	2	0	0	
	30.05.17	Os	7,7	0,1	2	0	0	0
Solstrand fjordhotell	02.05.17	Os	7,7	0,1	3	0	0	0
	09.05.17	Os	7,4	0,1	3	0	0	0
	15.05.17	Os	8,1	0,1	3	0	0	
	23.05.17	Os	8	0,11	2	0	0	
	30.05.17	Os	8,2	0,12	2	0	0	0
Søfteland barnehage	30.05.17	Os	7,1	0,1	2	0	0	0
Haljem barnetun	30.05.17	Os	8	0,1	2	0	0	0
Hagavik kysthospital	02.05.17	Os	7,1	0,12	2	0	0	0
	09.05.17	Os	7,1	0,38	2	0	0	0
	15.05.17	Os	7,3	0,2	2	0	0	
	23.05.17	Os	7,2	0,14	2	0	0	
	30.05.17	Os	7,3	0,14	2	0	0	0
Sundøy (Triton)	02.05.17	Os	8,8	0,1	2	0	0	0
	09.05.17	Os	8,6	0,1	2	0	0	0
	15.05.17	Os	8,7	0,1	2	0	0	
	23.05.17	Os	8,7	0,11	2	0	0	
	30.05.17	Os	8,7	0,1	2	0	0	0
Lysekloster barnehage	09.05.17	Søvik	6,5	0,2	13	0	0	0
Hegglandsdalen skole, rentvann	02.05.17	Hegglandsda	7,6	1,6	3	0	0	0