

## Oppsummering vannkvalitet Os kommune

Alle forsyningsområder

Januar 2017

### Bakteriologisk drikkevannskvalitet

Parameter	Tiltakstype	Grenseverdi pr 100 ml	Antall analyser	Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml)	A	0	24	24
Intestinale enterokokker (ant/100 ml)	A	0	24	24
Koliforme bakterier (ant/100 ml)	B	0	24	24

### Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet

Parameter	Tiltakstype	Grenseverdi	Antall analyser	Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l)	B	20	24	2,6
Turbiditet (FNU)	B	4	24	0,1
Surhetsgrad (pH)	C	6,5-9,5	24	7,1

Sted	Dato	Vannbehandlingsanlegg	pH	Turbiditet	Fargetall	Koliforme bakterier	E.Coli	Intestinale enterokokker
Os vba, rentvann	3.1.17	Os	7	0,05	2	0	0	0
	10.1.17	Os	6,9	0,05	2	0	0	0
	17.1.17	Os	6,8	0,05	1	0	0	0
	24.1.17	Os	6,9	0,05	1	0	0	0
Os helsestasjon	3.1.17	Os	7	0,1	2	0	0	0
	10.1.17	Os	6,6	0,11	2	0	0	0
	17.1.17	Os	6,8	0,05	1	0	0	0
	24.1.17	Os	7	0,05	1	0	0	0
Solstrand fjordhotell	3.1.17	Os	7,1	0,13	2	0	0	0
	10.1.17	Os	6,5	0,05	2	0	0	0
	17.1.17	Os	6,8	0,05	2	0	0	0
	24.1.17	Os	7,1	0,05	2	0	0	0
Søfteland barnehage	24.1.17	Os	6,7	0,05	1	0	0	0
Haljem barnetun	24.1.17	Os	7,2	0,13	1	0	0	0
Hagavik kysthospital	3.1.17	Os	6,8	0,11	2	0	0	0
	10.1.17	Os	6,4	0,19	3	0	0	0
	17.1.17	Os	6,7	0,13	2	0	0	0
	24.1.17	Os	6,9	0,15	1	0	0	0
Sundøy (Triton)	3.1.17	Os	8,2	0,05	2	0	0	0
	10.1.17	Os	7,3	0,05	2	0	0	0
	17.1.17	Os	8	0,11	2	0	0	0
	24.1.17	Os	8,5	0,05	2	0	0	0
Lysekloster barnehage	10.1.17	Søvik	6,7	0,29	21	0	0	0
Hegglandsdalen skole,rentvann	3.1.17	Hegglandsdale	7,6	0,18	3	0	0	0