

Oppsummering vannkvalitet Os kommune

Alle forsyningsområder

September 2017

Bakteriologisk drikkevannskvalitet				
Parameter	Grenseverdi	Tiltaksgrense	Antall analyser	Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml)	0		20	20
Intestinale enterokokker (ant/100 ml)	0		20	20
Koliforme bakterier (ant/100 ml)		0	20	20

Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet				
Parameter	Grenseverdi	Tiltaksgrense	Antall analyser	Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l)	20	Ingen unormal endring	20	2,5
Turbiditet (FNU)	vba/nett: 1/akseptabel for abb.	Ingen unormal endring	20	0,1
Surhetsgrad (pH)		<6,5 og >9,5	20	7,8

Sted	Dato	Vannbehandlingsanlegg	pH	Turbiditet	Fargetall	Koliforme bakterier	E.Coli	Intestinale enterokokker
Os vba, rentvann	5.9.17	Os	7,6	0,1	2	0	0	0
	12.9.17	Os	7,5	0,1	2	0	0	0
	20.9.17	Os	7,7	0,1	3	0	0	0
	26.9.17	Os	7,3	0,1	2	0	0	0
Os helsestasjon	5.9.17	Os	7,8	0,14	2	0	0	0
	12.9.17	Os	7,8	0,11	2	0	0	0
	20.9.17	Os	8,5	0,1	3	0	0	0
	26.9.17	Os	7,9	0,1	2	0	0	0
Solstrand fjordhotell	5.9.17	Os	8,1	0,12	3	0	0	0
	12.9.17	Os	8,2	0,1	2	0	0	0
	20.9.17	Os	8,3	0,1	3	0	0	0
	26.9.17	Os	7,8	0,1	2	0	0	0
Hagavik kysthospital	5.9.17	Os	7,2	0,14	2	0	0	0
	12.9.17	Os	7,8	0,11	2	0	0	0
	20.9.17	Os	7,8	0,14	4	0	0	0
	26.9.17	Os	7,4	0,12	3	0	0	0
Sundøy (Triton)	5.9.17	Os	7,8	0,16	3	0	0	0
	12.9.17	Os	7,7	0,1	2	0	0	0
	20.9.17	Os	8,5	0,1	3	0	0	0
	26.9.17	Os	8,1	0,11	2	0	0	0
Lysekloster barnehage	12.9.17	Søvik	6,8	0,21	9	0	0	0
Hegglandsdalen skole,rentvann	12.9.17	Hegglandsdale	7,7	0,25	5	0	0	0