

## Oppsummering vannkvalitet Os kommune

Alle forsyningsområder

Juli 2017

### Bakteriologisk drikkevannskvalitet

Parameter	Grenseverdi	Tiltaksgrense	Antall analyser	Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml)	0		24	24
Intestinale enterokokker (ant/100 ml)	0		24	24
Koliforme bakterier (ant/100 ml)		0	24	24

### Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet

Parameter	Grenseverdi	Tiltaksgrense	Antall analyser	Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l)	Vba:1 Abb: (20)	Ingen unormal endring	24	3,1
Turbiditet (FNU)	Akseptabel for abb.	Ingen unormal endring	24	0,2
Surhetsgrad (pH)		6,5-9,5	24	8,0

Sted	Dato	Vannbehandlingsanlegg	pH	Turbiditet	Fargetall	Koliforme bakterier	E.Coli	Intestinale enterokokker
Os vba, rentvann	4.7.17	Os VBA	7,7	0,1	2	0	0	0
	11.7.17	Os VBA	7,7	0,1	2	0	0	0
	18.7.17	Os VBA	7,7	0,1	2	0	0	0
	25.7.17	Os VBA	7,8	0,1	2	0	0	0
Os helsestasjon	4.7.17	Os VBA	8	0,1	2	0	0	0
	11.7.17	Os VBA	7,8	0,1	2	0	0	0
	18.7.17	Os VBA	7,7	0,12	2	0	0	0
	25.7.17	Os VBA	7,8	0,1	2	0	0	0
Solstrand fjordhotell	4.7.17	Os VBA	8,4	0,12	2	0	0	0
	11.7.17	Os VBA	8,3	0,1	3	0	0	0
	18.7.17	Os VBA	8,4	0,1	2	0	0	0
	25.7.17	Os VBA	8,4	0,2	3	0	0	0
Søfteland barnehage	25.7.17	Os VBA	7,1	0,1	2	0	0	0
Haljem barnetun	25.7.17	Os VBA	8,4	0,14	2	0	0	0
Hagavik kysthospital	4.7.17	Os VBA	7,6	0,15	3	0	0	0
	11.7.17	Os VBA	7,5	0,17	3	0	0	0
	18.7.17	Os VBA	7,5	0,38	4	0	0	0
	25.7.17	Os VBA	7,5	0,82	9	0	0	0
Sundøy (Triton)	4.7.17	Os VBA	8,9	0,1	3	0	0	0
	11.7.17	Os VBA	8,7	0,1	2	0	0	0
	18.7.17	Os VBA	8,7	0,12	2	0	0	0
	25.7.17	Os VBA	8,7	0,16	2	0	0	0
Lysekloster barnehage	11.7.17	Søvik	7,2	0,21	14	0	0	0
Hegglandsdalen skole,rentvann	4.7.17	Hegglandsdal	7,5	0,14	3	0	0	0